

Kohde: Sofiankatu 4
Neuvottelu 24.3.2015 klo 14.00
Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Läsnä:

Kimmo Kartano, Helsingin kaupungin pelastuslaitos
Arto Harjunpää, Arkkitehdit NRT Oy
Jussi Taponen, KK-Palokonsultti Oy

Palaverin aihe: Sofiankatu 4, palotekninen suunnitelma (päiväty 26.2.2015)

Arto Harjunpää esitteli Kimmo Kartanolle kohteen ja kävimme läpi paloteknisen suunnitelman. Suunnitelma on päiväty 26.2.2015.

Kimmo Kartano leimasi suunnitelman seuraavin kommenttein:

- kellarin teknisistä tiloista ja varastoista on järjestettävä savunpoisto
- erillinen savunpoistosuunnitelma hyväksyttävä pelastuslaitoksella

Pelastuslaitoksen kommentteja hankkeeseen ja palotekniseen suunnitelmaan:

- Automaattisen sammutuslaitteiston keskus (koko huone) tulee suojata automaattisella sammutuslaitteistolla. Sammutuslaitteiston putket, jotka kulkevat keskukselta sammutuslaitteistolla suojattuun palo-osastoon, tulee saattosuojata.
- Keittiö voi olla samaa palo-osastoa ravintolan kanssa, jos keittiö varustetaan myös automaattisella sammutuslaitteistolla.
- Automaattisen sammutuslaitteiston valmistaja/tyyppi tulee valita hyvissä ajoin. Jokaisella valmistajalla on omat asennusedellytykset ja reunaehdot laitteistolle.
- Automaattisen paloilmoittimen suunnittelu tulisi aloittaa ajoissa, jotta esim. ilmaisimien valintaan voidaan paremmin vaikuttaa ja mahdollisiin ulkonäöllisiin ongelmiin voidaan tarttua ajoissa. Sama koskee myös automaattista sammutuslaitteistoa.
- Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja ja automaattisen sammutuslaitteiston suunnittelun perusteet tulee hyväksyttävä pelastuslaitoksella.
- Mikäli paloilmoittimen käyttöpaneelin ja savunpoiston laukaisukeskuksen paikka muuttuu paloteknisessä suunnitelmassa esitetystä, täytyy tämä hyväksyttävä pelastuslaitoksella. Muutos voidaan hyväksyttävä savunpoistosuunnitelman ja paloilmoittimen toteutuspöytäkirjan hyväksyttämisen yhteydessä. Esitetty sijoituspaikka oli Kartanon mielestä sopiva. Vaihtoehtoisena sijoituspaikkana esille tuli huone 116 (käytävä jätetilan edessä). Keskuksen voisi upottaa tiiliseinään, jolloin se ei olisi arka kolhuille. Keskuksen edusta on pidettävä vapaana tavarasta.