

Laitinen Marjo

Lähetetty: 30. tammikuuta 2012 9:10
Lähetetty: 30. tammikuuta 2012 9:10
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Aihe: VL: Päätös HEL 2011-005667 T 02 08 01 00 Ilmanvaihtosuodattimien hankinta OIKAISUVAATIMUS
Liitteet: Helsingin Kaupunki Camfil Oy oikaisuvaatimus 27.01.2012.pdf

HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR	
Saapunut/Inkommit	
30. 01. 2012	
HEL 2011-005667	
Dnr/Dnr	
Tehtäväluokka	02 08 01 00
Uppgiftsklass	

Diaariin.

t. Päivi Pakarinen-Hellsten

Lähetetty: 30. tammikuuta 2012 8:39
Lähetetty: 30. tammikuuta 2012 8:39
Vastaanottaja: Pakarinen-Hellsten Päivi; Johansson Maarit
Aihe: VL: Päätös HEL 2011-005667 T 02 08 01 00 Ilmanvaihtosuodattimien hankinta OIKAISUVAATIMUS

Toimenpiteitä varten.

Terveisin

Marja Pohtala | asiakaspalvelusihteeri
puh. (09) 310 40301 | marja.pohtala@hel.fi

Kiinteistövirasto, Tilakeskus
Sörnäistenkatu 1
PL 2213, 00099 Helsingin kaupunki

Käsissämme kaupungin talot ja tilat
Lue lisää:www.tilakeskus.fi

Lähetetty: 27. tammikuuta 2012 15:49
Lähetetty: 27. tammikuuta 2012 15:49
Vastaanottaja: Johansson Per-Johan; Tilakeskus HKI/Kv
Kopio: Göran Henriksson
Aihe: Päätös HEL 2011-005667 T 02 08 01 00 Ilmanvaihtosuodattimien hankinta OIKAISUVAATIMUS

Tervehdys!

Liitteenä on oikaisuvaatimus viitaten päätökseenne koskien ilmanvaihtosuodattimien hankintaa.

Ystävällisin terveisin, Med vänliga hälsningar, Kind Regards,

Isto Salonen
Myyntipäällikkö, Sales Manager

Camfil Oy
Ruukimestarintie 11
02330 Espoo
isto.salonen@camfil.fi
www.camfilfarr.com
GSM +358 40 718 8396
Tel +358 9 8190 380
Fax +358 9 8190 3830

OIKAISUVAATIMUS

Helsingin Kaupunki

Kiinteistölautakunta

PL 2213

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

tilakeskus@hel.fi

Asia: Päätös koskien ilmanvaihtosuodattimien hankintaa, HEL 2011-005667 T 02 08 01 00

Kävin tänään Perjantaina 27.01. tapaamassa Per-Johan Johanssonia ja tutustuin eri toimittajien tarjousmateriaaliin ja havaitsin niissä puutteita/virheitä koskien Trendiwell Oy:n tarjousmateriaalia ja AAF- International Oy:n tarjousmateriaalia.

Trendiwell Oy:n käyttökustannuskorin tuotteet eivät ole vastaavat kuin heidän toimittamissaan testiraporteissa. F7-luokan EN779:2002 testiraportin tuote oli 8-lahkeinen pussisuodatin ja vastaavasti heidän käyttökustannuskorin tarjoama tuote oli 10-lahkeinen pussisuodatin. Mielestämme Trendiwell Oy:n tarjous tulee hylätä, koska heidän tarjoamastaan tuotteesta ei ole osoittaa EN779-2002 testiraporttia. Tarjouspyynnön vaatimuksenahan oli nimenomaan, että käyttökustannuskorissa vaadituista tuotteista tulee olla EN779-2002 testiraportit.

AAF-International Oy:n käyttökustannuskorin tuotteista ei ole toimitettu EN779:2002 testiraportteja ollenkaan, joten ei voida varmistaa pitääkö AAF:n ilmoittamat käyttökustannuskorin tekniset tuotetiedot paikkaansa. AAF-International Oy:n tarjous tulee hylätä, koska heidän tarjoamastaan tuotteesta ei ole osoittaa EN779-2002 testiraporttia. Tarjouspyynnön vaatimuksenahan oli nimenomaan, että käyttökustannuskorissa vaadituista tuotteista tulee olla EN779-2002 testiraportit.

Olemme saaneet ilmoituksen, että Vado Oy on kirjallisesti pyytänyt poistamaan tarjouksensa. Trendiwell Oy:n ja AAF-International Oy:n tarjoukset tulee myös hylätä, koska heiltä puuttuivat osittain tai kokonaan vaaditut testiraportit.

Edelliseen perustuen mielestäni kolmanneksi toimittajaksi tulisi valita Camfil Oy.

Espoossa 27.01.2012

Camfil Oy



Isto Salonen
Myyntipäällikkö

